สรุปผลการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน เมษายน 2566

❖ ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ

เฉลี่ยประมาณ : 1,137 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รวมทั้งเดือน : 34,265 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

❖ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

เฉลี่ยประมาณ : 1,240 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

รวมทั้งเดือน : 37,255 กิโลวัตต์/เดือน

❖ สภาพภาพการทำงานของเครื่องจักร : ปกติ

❖ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

- หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
- วันที่ส่งวิเคราะห์ : 23 เมษายน 2566
- วันที่ได้รับผลการวิเคราะห์ : 30 เมษายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	น้ำเสีย		ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง (กรมควบคุมมลพิษกำหนด)	ผลการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
			เข้า	ออก		
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.41	6.87	5-9	✓
2	ค่าความสกปรก (BOD)	มก./ล.	25	2.7	ไม่เกิน 20	✓
3	ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)	มก./ล.	64	16	ไม่เกิน 30	✓
4	ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolve Solid)	มก./ล.	459	233	ไม่เกิน 500	✓
5	ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	34.6	<0.30	ไม่เกิน 1.0	✓
6	ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	40.6	3.5	ไม่เกิน 35	✓
7	น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease)	มก./ล.	11.3	<3.0	ไม่เกิน 20	✓
8	ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล.	2	<0.50	ไม่เกิน 0.5	✓